

Πιστοποιητικό δοκιμών

Test Certificate

(Σύμφωνα με το Πρότυπο / In accordance with EN 10204-2.2)

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή <i>Manufacturer name and address</i>	EMM. KOUVIDIS S.A. Manufacturer of plastic conduit systems 72500, VIOPA, Tylissos Heraklion, Crete, GREECE
Τύπος προϊόντος <i>Product</i>	Άκαμπος, διάτρητος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας δομημένου τοιχώματος από HDPE για την αποστράγγιση του υπεδάφους / Rigid, perforated, structured wall HDPE pipe, corrugated outside and smooth inside, for ground drainage
Ονομασία προϊόντος <i>Type designation</i>	GEODRAIN
Κωδικός προϊόντος <i>Part Number</i>	σωλήνας αποστράγγισης υπεδάφους / drainage pipe 1613XXX (SN4) 1603XXX (SN8) όπου /where XXX: 090, 110, 125, 160, 200 6290XXX (SN4) 6210XXX (SN8) όπου /where XXXX: 250, 315, 400

Δια του παρόντος πιστοποιούμε ότι το προαναφερθέν προϊόν φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
This is to certify that the above mentioned product has the below characteristics:

Κατηγορία Προϊόντος / Product category	R2 (DIN 4262-1)
Υλικό παραγωγής / Material	Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο / High density polyethylene
Χρώμα / Color	RAL 9004 Μαύρο / Black RAL 6038 Πράσινο / Green
Ονομαστικές εξωτερικές διάμετροι / Nominal outside diameters	DN / OD (mm): 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400
Μοίρες διάτρησης / Degrees of perforation	220° ±30° - LP (Locally perforated, DIN 4262-1)
Επιφάνεια διάτρησης / Perforation area	>50cm ² /m
Πρότυπα αναφοράς / Reference standards	EN ISO 9969, DIN 4262-1
Ακαμψία δακτυλίου / Ring stiffness	SN 4 KN/m ² SN 8 KN/m ² (EN ISO 9969)
Γήρανση / Ageing	Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (2 χρόνια) / UV resistance (2 years)
Συσκευασία / Packaging	6m μπάρες / bars


Όλες οι δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω διεξάγονται στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της KOUVIDIS, που εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το EN ISO 9001 το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. All the above mentioned tests are being held from KOUVIDIS quality control lab which applies a quality management system in line with EN ISO 9001 and certified by the accredited certification body of TÜV AUSTRIA.

Tylissos, 10 July 2017

(Τόπος & Ημερομηνία έκδοσης / Place and date of Issue)

Konstantinos Kouvidis
Managing Director

(Όνοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας / Name & function)



(Υπογραφή εκδότη / Issuer's signature)